αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΟΚΙΜΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

Αριθ. Πρωτ. : **18-0473-005-1115-01**
Ημερ/νία Παραλαβής : **28/05/2018**

Αριθ. Δείγματος : **1**

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 127 Α.Χ. Τηλ. Επικ. 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

Παραλήφθηκε από	: **Μαρία Σταυρακάκη, ΤΑΞΗ, 84002**		
Τρόπος Δειγματοληψίας	: Από Πηγή		
Ημερ/νία Δειγματοληψίας	: 23/05/2018	Ημερ/νία Έναρξης Αναλύσεων	: 24/05/2018
Ημερ/νία Λήξης Αναλύσεων	: 24/05/2018	Ημερ/νία Έναρξης Αναλύσεων Μικροβιολογικών	: 27/05/2018
Αριθμός Δελτίου	: **28211115**	Τύπος Δειγματοληψίας	: Τακτικός
Σημείο Δειγματοληψίας	: **ΠΑΛΑΙΟ ΗΒΟ Θέση 2 Σ Ε**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ποσοτικοποίησης	Αποτέλεσμα
Μικροοργανισμοί 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Ανίχνευση σε 1ml	>300
Μικροοργανισμοί 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Ανίχνευση σε 1ml	>300
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	**99**
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	**15**
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	ISO 16266:2006	cfu/100ml	0	**15**

Η Λήψη έγινε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

1. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε από τον πελάτη σύμφωνα με τις οδηγίες του εργαστηρίου.

2. Βεβαιώνεται ότι η ποιότητα του νερού που αναλύθηκε στο δείγμα 28211115 είναι η ίδια με αυτή που υπήρχε στο σημείο δειγματοληψίας, κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας.

3. Η ΟΥΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.

Ο Διευθυντής
Τμήματος Αναλύσεων

Δρ. Χριστίνα Παπαδοπούλου
DVM, Μ.Sc. Διατροφής - Υγιεινής Τροφίμων MSc
Διευθύντρια Εργαστηρίου

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Αρ. Δελτίου : **18-0473-005-1115-02**
Ημ/νία Έκδοσης : **28/05/2018**

Αρ. Σελίδας : **1**

Χρ. Σταύρου 104 Αμπελόκηποι 115 27
Τ.Θ. 14232 Τ.Κ. 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

Πελάτης	: **ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΘΗΝΑ, 84002**		
Τύπος Δείγματος	: ΝΕΡΟ		
Ημ/νία Λήψης	: 23/05/2018	Ημ/νία Παραλαβής	: 24/05/2018
Ημ/νία Έναρξης	: 24/05/2018	Ημ/νία Ολοκλήρωσης	: 24/05/2018
Αριθμός Δείγματος	: **28211115**	Κωδικός Πελάτη	: ΔΙΝ ΠΟΤΑΜΟΣ
Σημείο Λήψης	: **ΠΑΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ποσοτικοποίησης	Οριακές Τιμές	Αποτέλεσμα
Θερμοκρασία Δείγματος κατά τη Λήψη (pH) - 25°C	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.6
Αγωγιμότητα - 25°C	ISO 7888:1985	μS/cm	10	< 2500	607
Θολερότητα	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.37
Χρώμα	ΑΣΒΕ/ΑΟΑ ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
Βόριο	Βαρυτομετρικά (*)		-	-	Δεν Ανιχνεύεται
Χλώριο	Βαρυτομετρικά (*)		-	-	Δεν Ανιχνεύεται
Νιτρώδη (NO2)	ISO 6777:1984	mg/l	0.01	< 0.5	Κάτω Ορίου Ποσοτικοποίησης
Αμμωνία (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	Κάτω Ορίου Ποσοτικοποίησης

Σημαντικές Σημειώσεις

1. Η δειγματοληψία έγινε από τον Πελάτη, η αναλυτική διαδικασία ξεκίνησε στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο πεδίο Ημ/νία Έναρξης.

2. Το δείγμα που λήφθηκε και αναλύθηκε αντιστοιχεί στον Αριθμό Δείγματος 28211115 όπως αναγράφεται στο πεδίο Αριθμός Δείγματος, και η δειγματοληψία έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004 και του Προεδρικού Διατάγματος 67322/ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας του Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών έχει ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των αναλύσεων του δείγματος που αφορούν στο Νιτρώδη και στην Αμμωνία.

Ο Διευθυντής
Δρ. Χρήστος Παπαδόπουλος
DVM, Δρ. Επιστήμης MSc

Η παρούσα αναλυτική έκθεση αφορά μόνο στο δείγμα που παραλήφθηκε από τον πελάτη και στις παραμέτρους που αναφέρονται στον πίνακα αποτελεσμάτων. Η αναπαραγωγή της επιτρέπεται μόνο ολόκληρη και χωρίς τροποποίηση. Τα αποτελέσματα δεν αφορούν δείγματα που έχουν υποστεί επεξεργασία πριν την παραλαβή τους από το εργαστήριο.
* Η παράμετρος δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο διαπίστευσης.