αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ

Αρ. Μητρώου Δοκιμών : **18-0473-010-2322-01**
Ημ/νία Έκδοσης : **27/07/2018**

Αρ. Έκδοσης : **1**

ilac-MRA
ΕΣΥΔ
Διαπίστευση
Αρ. 102

Σταδίου 104 Άγ Δημήτριος 115 27
Τ.Θ 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

Παραλήπτης	: **Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Δ.Ε. Σύρου, 84002, Σύρος**		
Τρόπος Δειγματοληψίας	: Αναλύσεις Δειγμάτων		
Ημ/νία Παραλαβής	: 28/06/2018	Ημ/νία Έναρξης Αναλύσεων	: 29/06/2018
Ημ/νία Λήξης	: 29/06/2018	Ημ/νία Λήξης Αναλύσεων	: 01/07/2018
Κωδικός Δείγματος	: **28262322**	Σύστημα Δειγματοληψίας	: Σύρος ΔΕΥΑ
Περιγραφή Δείγματος	: **Δίκτυο Ύδρευσης ΔΕΥΑΣ - GRBW149282066101**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ποσοτικοποίησης	Αποτέλεσμα
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	500	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	200	0

Σημειώσεις

1. Η δειγματοληψία και οι μετρήσεις πεδίου, έγιναν από το προσωπικό του εργαστηρίου.

2. Βακτηριακή Χλωρίωση: Υποχλωριώδες νάτριο 8600/416/E103, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 356/Φεκ/26-2-2009 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ και ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία.

Ο Διευθυντής
Τμήματος Αναλύσεων

Δρ. Χημικός MSc
Διαπιστευμένος Αναλυτής

Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα δείγματα που δοκιμάστηκαν. Η αναπαραγωγή του παρόντος εγγράφου επιτρέπεται μόνο ολόκληρου. Η χρήση του παρόντος εγγράφου για διαφημιστικούς σκοπούς απαγορεύεται.
* Μη διαπιστευμένη δοκιμή.