αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ

Αρ. Πρωτ. Δείγματος : **18-0473-010-2324-01**
Ημ/νία Παραλαβής : **27/07/2018**

Αρ. Σελίδας : **1**

ilac-MRA ESYD
Σελίδα 1 από 2

Λεωφ. Συγγρού 104 Αμφιθέα 115 27
Τ.Θ. 60532 Τ.Κ. 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

Παραλήπτης	: **Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, 84002, Σύρος**		
Τρόπος Δειγματοληψίας	: Από Πηγή		
Ημ/νία Δειγματοληψίας	: 28/06/2018	Ημ/νία Έναρξης Αναλύσεων	: 29/06/2018
Ημ/νία Παραλαβής	: 29/06/2018	Ημ/νία Λήξης Αναλύσεων	: 01/07/2018
Κωδικός Δείγματος	: **28262324**	Σύστημα Παραλαβής	: Ιδιωτικό
Περιγραφή Δείγματος	: **Δημοτικό Δίκτυο Σύρου - GRBW149282065101**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ποσοτικοποίησης	Αποτέλεσμα
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	500	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	200	0

Σημειώσεις

1. Η δειγματοληψία έγινε από τον πελάτη, η οποία δεν διαπιστεύεται.

2. Η ανίχνευση των παραμέτρων που σημειώνονται με * στον κωδικό 28262324 γίνεται σε δείγμα που δεν καλύπτεται από την Υ.Α. 8600/416/E103, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Κ.Υ.Α. 356/Φ10/26-2-2009 όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 2006/7/ΦΕΚ και δεν υπάρχει αντίστοιχη παράμετρος στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 98/83/ΕΚ.

Η Διευθύντρια
Χημικός Μηχανικός

Δρ. Χριστίνα Λιακοπούλου
DVM, Msc Διατροφή Ζώων - Διατροφή Ζώων MSc
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κτηνιατρικής

Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που δοκιμάστηκε και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πιστοποίηση προϊόντων. Η αναπαραγωγή του παρόντος εγγράφου επιτρέπεται μόνο ολόκληρη. Η ημερομηνία έναρξης αναλύσεων δεν μπορεί να είναι πριν την ημερομηνία παραλαβής του δείγματος.
* Παράμετροι εκτός πεδίου διαπίστευσης.