αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΕΛΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣΙΑΣ

Αριθμός Δοκιμής : **13-0473-011-0469-01**
Ημερ/νία Λήψης : **23/12/2013**
Ημερ/νία Αποστ. : **10/01/2014**
Σελίδες : **2**

Σελίδα 102

Διεύθ. Αλλ. Δοκ. Εργ. 104 Αγ. Δημητρίου 115 27
Τ.Κ. Εργαστ. Δοκ. Αθ. Δόξας-Μεγάλου Αλεξάνδρου 127 Π.Τ. Ιλίου 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 Αemail: waternet@ergastiria.gr Αwebsite: www.ergastiria.gr

Περιγραφή Δείγματος	: **Νερό Βρύσης, 84002**		
Τ.Υ. Δημοσίου Δικαίου	:		
Ημερ/νία Δειγματοληψίας	: -	Ημερ/νία Παραλαβής	: 19/12/2013
Ημερ/νία Αρχής	: 19/12/2013	Ημερ/νία Λήξης	: 22/12/2013
Αριθμός Δείγματος	: **23510469**	Τύπος Δείγματος	: Πόσιμο Νερό
Σύγκριση με Πρότυπο	: **ΠΑΛΑΙΟ ΥΔΕΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή Ορίου Ποσοτικοποίησης	Αποτέλεσμα
Αναερόβιοι μεσόφιλοι βακτηριακοί πληθυσμοί 22ΑΒ	ISO 6222:1999	cfu/ml	Δεν Ορίζεται	195
Αναερόβιοι μεσόφιλοι βακτηριακοί πληθυσμοί 37ΑΒ	ISO 6222:1999	cfu/ml	Δεν Ορίζεται	221
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2000/Cor1:2007	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2000/Cor1:2007	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Ο Υπ. Δημόσιας
Υγείας Αναλυτικών Εργαστηρίων

Χριστόφορος Λαζαρίδης
DVM, Msc - Διπλωματούχος Δημόσιας Υγείας
Quality Control Manager

Η ισχύς αυτού του εγγράφου εξαρτάται από τη σωστή χρήση του.
Η ισχύς αυτού του εγγράφου υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου.
Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.
Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο στο δείγμα που δοκιμάστηκε.
* Μη διαπιστευμένες δοκιμές

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΕΛΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣΙΑΣ

Αριθ. Δελτίου Δοκιμής : **13-0473-011-0469-02**
Ημ/νία Λήψης : **23/12/2013**
Ημ/νία Παραλαβής : **10/01/2014**
Αριθ. Σελίδας : **2**

Οδός. Λεωφόρος 104 Αγ. Δημητρίου 115 27
Τ΄ θεσσαλονίκης: Αναξ. Δοξαπατρίου 127 Ά?. Ιων 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 Αemail: waternet@ergastiria.gr Αwebsite: www.ergastiria.gr

Ονομασία Δείγματος	:	**Νερό Πόσης, 84002**		
Τ΄ Υλικό Δείγματος	:			
Ημ/νία Δειγματοληψίας	:	-	Ημ/νία Υποβολής	: 19/12/2013
Ημ/νία Δ΄ Ύλης	:	19/12/2013	Ημ/νία Ά΄ Υλικού Δείγματος	: 19/12/2013
Τύπος Δειγματοληψίας	:	**23510469**	Τύπος Υλικού Δ΄ Ύλης	: Τρ?ΒΗΤΗ
Κωδικός Υλικού Δείγματος	:	**?ΑΛΒ ΡΟΒ ΦΤΗΙΒ ΗΒΙΣΦΦΒ**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Ελάχιστο Όριο	Αποτέλεσμα
Υδροχωρητικότητα (pH) - 25ΑC	ISO 10523:2008	pH units	6.5 - 9.5	7.4
Ειδική Αγωγιμότητα - 25ΑC	ISO 7888:1995	εS/cm	< 2500	1831
Θολότητα	ISO 7027:1999	FNU	-	0.31
Χρώμα	ΑΣΒΜ Ά? ISO 7887	mg/l Pt	-	<5
Βόριο	Βοριοφόρο Ύδωρ (*)		-	Μη Ανιχνεύσιμο
Ιόν Υδρ	Βοριοφόρο Ύδωρ (*)		-	Μη Ανιχνεύσιμο
Χλωρίδια (Cl)	ISO 9297:1989	mg/l	< 250.0	**420**
Αμμωνία (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	< 0.5	<0.03

Ο Τ΄ Υπ Δημόσιας
Υγείας Αναλυτικής Χημείας

Υπεύθυνος Δημόσιας
DVM, Χημικός MSc

Η ισχύς αυτής εκτίθεται σε τροποποιήσεις εάν δεν ενημερωθεί γραπτώς, η Υπηρεσία Δ΄ Υγείας Π΄ Θεσσαλονίκης.
Η ισχύς αυτής εκτίθεται Πιστοποιητικού Δοκιμών .
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.
* Παράμετρος Δεν Περιλαμβάνεται Στο Πεδίο Εφαρμογής.