

Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δήμου Κέας

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	Περιγραφή Είδους	Τεμάχια	Τιμή Μονάδος €	Σύνολο €
1.	Φωτιστικό σώμα δημοτικού φωτισμού που αποτελείται από φωτοβολταϊκό ιστό και φωτιστικό LED	3		
			ΦΠΑ 16%	
			ΣΥΝΟΛΟ	

Αναλυτικά το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να διαθέτει:

- Σιδηροϊστό τηλεσκοπικής μορφής ύψους 4,5m, από σωλήνες με ελάχιστη διάμετρο Φ102mm και μικρότερο στην κορυφή, με πλάκα έδρασης 300X300X10mm, γαλβανισμένα εν θερμώ
- Βραχίονα 1m
- Φωτοβολταϊκό πλαίσιο με ελάχιστα PV135 (135W), 12V
- Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης κλειστού τύπου 12V, 150AH S12-150
- Ερμάριο μεταλλικό για τη μπαταρία
- Βάση στήριξης πλαισίου και μπαταρίας
- Ρυθμιστή φόρτισης νυχτερινής λειτουργίας. CIS 1,0-5 ,12/24V 10A,IP68(NYX.ΛΕΙΤ)
- Φωτιστικό οδών LED με ελάχιστα 12VDC, 30W, 2.500 lm, 5.500-6.500K

Η ηλιακή ενέργεια θα απορροφάται από το φωτοβολταϊκό πάνελ και θα αποθηκεύεται στους συσσωρευτές. Η λειτουργία του φωτιστικού θα πρέπει να ξεκινά αυτόματα τη νύχτα και να σταματά τις πρωινές ώρες. Θα πρέπει να έχει επίσης αυτονομία τουλάχιστον 3 ημερών. Δεν θα υπάρχει καμία εξωτερική καλωδίωση. Τα φωτιστικά σώματα θα διαθέτουν εγγύηση για τουλάχιστον 3 έτη.

Η μεταφορά της προμήθειας στην αποθήκη του Δήμου Κέας βαρύνει τον προμηθευτή.

Η τοποθέτηση και η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι σχετικά απλές διαδικασίες και δεν περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του προμηθευτή.

..... /...../2015
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ