

Έκθεση δοκιμών: AR-26-Y9-086407-01

Ημερομηνία έκδοσης: 30.09.2026

Διεύθυνση εργαστηρίου

Ναυπλίου 29
Μεταμόρφωση
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ: (+30) 210 747 0500
Email: sales_aal@ftcee.eurofins.com
customerservice_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
ΚΕΑ
84002 ΚΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2026-00108227

Ημερομηνία δοκιμής: 25.09.2026 - 29.09.2026

Πληροφορίες δείγματος

Υπεύθυνος δειγματοληψίας
Ημερομηνία δειγματοληψίας
Ημερομηνία παραλαβής
Περιγραφή δείγματος
Θερμοκρασία δείγματος
Ποσότητα/τεμάχια
Κατάσταση δείγματος

Πελάτης
24.09.2026
25.09.2026
ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΤΖΙΑΣ
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Y901U: Λίθιο-Li						
Λίθιο (Li)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.5		7.7	A
Y901K: Βηρύλλιο-Be						
Βηρύλλιο (Be)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.01		Not Detected	A
Y9025: Τιτάνιο-Ti						
Τιτάνιο (Ti)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.025		< 0.6	A
Y9027: Βανάδιο-V						
Βανάδιο (V)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.002		0.35	A
Y901P: Κοβάλτιο-Co						
Κοβάλτιο (Co)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001		< 0.05	A
Y9024: Στρόντιο-Sr						
Στρόντιο (Sr)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.01		1100	A
Y901Y: Μολυβδαίνιο-Mo						
Μολυβδαίνιο (Mo)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.035		0.21	A
Y906Z: Κασσίτερος (Sn)						
Κασσίτερος (Sn)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.034		Not Detected	A
Y901J: Βάριο-Ba						
Βάριο (Ba)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.08		31	A
Y906Y: Θάλλιο (Tl)						
Θάλλιο (Tl)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.0002		< 0.02	A
Y9026: Ουράνιο-U						
Ουράνιο (U)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.005	30	0.81	A
Y900N: Ανιονικά Απορρυπαντικά						
Απορρυπαντικά (ανιονικά)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-91), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.05		0.24	A

Η παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαράχθει χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή. Τα αποτελέσματα αναφέρονται στο δείγμα που εξετάστηκε, όπως αυτό παραλήφθηκε. Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.

Έκθεση δοκιμών: AR-26-Y9-086407-01

Ημερομηνία έκδοσης: 30.09.2026

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Υ900Ρ: Κατιοντικά απορρυπαντικά						
Απορρυπαντικά (κατιοντικά)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-121), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.1		<0.25	A
Υ900Q: Μη ιοντικά απορρυπαντικά						
Απορρυπαντικά (μη ιοντικά)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-122), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.15		Δεν ανιχνεύθηκε	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων της παρούσας έκθεσης δοκιμών, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2. Οι παράμετροι με (*) είναι ενδεικτικές και η όποια υπέρβασή τους αξιολογείται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική ποιότητα του νερού.

3. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποΤα αποτελέσματα των αναλύσεων νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία.

Σημειώσεις

ΤΤ: Είδος δοκιμής

Α: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης

N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης

SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας

SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας

LOD: Όριο ανίχνευσης

LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης

Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Ευγενία Ζωβούλη

Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Παύλος Νησιανάκης

Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου



ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ